

TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

a Declarației de conformitate emise de producătorul Teletek Electronics JSC (Bulgaria). Documentul original, în limba engleză, este atașat nemodificat în pagina următoare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, Teletek Electronics JSC

Adresa: 2, Iliyansko shose Str., NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria

declarăm că produsul:

Produs: SensolRIS MIO40, SensolRIS MIO40 IP55, SensolRIS MIO40 IP65

Descriere: Modul inteligent analog-adresabil pentru sisteme de alarmare la incendiu, cu 4 intrări și modul izolator încorporat

este conform cu următoarele standarde:

EN 54-17:2005; EN 54-17:2005/AC:2007

EN 54-18:2005; EN 54-18:2005/AC:2007

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011; EN 50130-4:2011/A1:2014

cu următoarele regulamente:

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 – CPR (produse pentru construcții)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH

și cu următoarele directive:

2014/30/UE – EMC (compatibilitate electromagnetică)

2011/65/UE – RoHS II (restricționarea substanțelor periculoase)

Informații suplimentare:

Data primei produceri: 04.2015

Certificat: nr. 1293-CPR-0474 Rev. 2 din 06.11.2023, emis de organismul notificat nr. 1293 EVPU

Rapoarte de încercare:

– nr. C08/15/0002/4206/CA Rev.1 din 28.10.2020 – organismul notificat nr. 1293 EVPU

– nr. 90012/2015 din 16.02.2015 – organismul notificat nr. 1293 EVPU

– nr. 0-0262B/23 din 30.10.2023 – organismul notificat nr. 1293 EVPU

Locul și data: 2, Iliyansko shose Str., NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria, 11.12.2023

Yuliy Iliev, Quality Manager (manager calitate) – semnătură și ștampila companiei pe documentul original

Marcaj: CE 15, 1293

Traducere din limba engleză realizată de General Security. În caz de neconcordanță între traducere și original, prevalează documentul original emis de producător.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Teletek Electronics JSC
Address: 2, Iliyansko shose Str.
NPZ Voenna Rampa
1220 Sofia, Bulgaria

Declares that the

Product: SensoIRIS MIO40, SensoIRIS MIO40 IP55, SensoIRIS MIO40 IP65

Description: Intelligent analogue addressable fire alarm module with 4 inputs with built-in isolator module

Complies to the following standards:

EN 54-17:2005; EN 54-17:2005/AC:2007
EN 54-18:2005; EN 54-18:2005/AC:2007
EN 55032:2015
EN 50130-4:2011; EN 50130-4:2011/A1:2014

The following Regulation:

CPR № 305/2011
REACH № 1907/2006

And the following Directives:

2014/30/EU- EMC
2011/65/EU- RoHS II

Additional information:

First date of production: 04.2015

Certificate:

№1293–CPR-0474 Rev. 2 of November 6th, 2023 from Notified body № 1293 EVPU

Test report:

№ C08/15/0002/4206/CA Rev.1 of October 28, 2020 from Notified body № 1293 EVPU
№ 90012/2015 of February 16, 2015 from Notified body № 1293 EVPU
№ 0-0262B/23 of October 30th, 2023 from Notified body №1293 EVPU

2, Iliyansko shose Str.
NPZ Voenna Rampa
1220 Sofia, Bulgaria
11.12.2023

Yuliy Iliev
Quality Manager

