



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, Teletek Electronics JSC
Adresă: 2, Str. Iliyansko shose
NPZ Voenna Rampa 1220 Sofia,
Bulgaria

Declară că

Produs: SensoIRIS MCP150PR, SensoIRIS MCP150PB

Descriere: Buton incendiu manual pentru alarmă de incendiu adresabil cu modul izolator încorporat

Se conformează standardelor:

EN 54-11:2001/A1:2005

EN 54-17:2005/AC:2007

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011/A1:2014

Următoarea reglementare:

CPR N°. 305/2011

REACH N°. 1907/2006

Și următoarele directive:

2014/30/UE — EMC

2011/65/UE — RoHS II

Informații suplimentare:

Prima dată de producție: 04.2018 Certificat: N° 1293- CPR-0606

Rev.2 din 6 noiembrie 2023 de la organismul notificat N° 1293 EVPU

Raport de test:
N° 9-0046/1 8

din 29 iunie 2018 de la organismul notificat
N° 1293 EVPU

2, Str. Iliyansko
shose NPZ Voenna
Rampa 1220
Sofia, Bulgaria
12.12.2023

Yuliy Ilies
Manager Calitate



CE₁₉
1293